

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)				立项批复文号						
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司				项目主管部门						
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价主材单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)				项目单位选定小组意见,主材单价(元)	备注
							上海组响环保工程有限公司 钱经理 15026870322	苏州振禹环保科技有限公司 13004518984	江苏通用环保集团有限公司 赵经理 13961579905	宜兴泉溪环保设备有限公司 魏经理 13382268160		
1	圆闸门	φ1000, P=1.5kW, 暗杆式双向受压 铸铁	套	2	25200	50400	30973	27834	29000	25200	21805.3	含手电双动启闭机, 下开式
2	方闸门	B×H=1400×1400, P=1.1kW, 暗杆式双向受压 铸铁	套	2	40448	80896	43805	40448	41250	41800	34380.8	含手电双动启闭机
3	潜污泵	Q=25m ³ /h, H=10m, P=1.5kW 铸铁	台	1	21900	21900	23274	22123	23500	21900	4500	除臭设备间
4	潜污泵	Q=1200m ³ /h, H=10m, P=45kW 铸铁	台	3	243500	730500	252212	246460	243500	250000	243500	变频, 2用1备, 仓库备用
5	移动式排污泵	Q=25m ³ /h, H=10m, P=1.5kW 铸铁	台	1	22123	22123	23274	22123	22500	25300	5000	仓库备用
6	生物土壤滤池除臭系统	Q=24000m ³ /h, 滤池有效面积289m ² , 有效深度1.5m, 停留时间不少于40s	套	1	1326800	1326800	1415929	1328534	1326800	1430000	1290534	复合生物滤料(需包括固化微生物滤料)、菌种、布气系统、喷淋加湿系统、排水系统和草坪等附件
7	除臭风机	Q=24000m ³ /h, N=30kW, 全风压P=2500pa	台	2	61000	122000	66372	61849	62500	61000	53349	含进口调节风门、风机隔音箱和风机底座及减震装置等, 风机1用1备
8	电控柜	户外型, IP55防护等级, 总功率35kw	套	1	38000	38000	69026	已含	65000	38000	38000	自动, 含PLC、控制变频器, 不锈钢箱体
9	阀控箱	户外型, IP55防护等级	套	1	5000	5000	6637	已含	5000	12000	5000	不锈钢箱体
10	移动式柴油发电机组	300kW	套	1	190265	190265	205310	190265	195000	210000	190265	
11	潜水泵变频控制柜	GGD 600x1800x600	台	3	50265	150795	50265	51622	52500	58000	26000	
12	电动闸门控制柜	GGD 600x1800x600	台	1	14867	14867	14867	15929	16500	18000	5000	双电源、合资品牌

龙岩市本级财政投资项目缺项材料选用定价审批表



项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)				立项批复文号						
	项目单位	龙岩市水文环境集团有限公司				项目主管部门						
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 主材单价 (元)	合计 (元)	单价来源 (三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)				项目单位选定小组意见, 主材单价 (元)	备注
							上海纽鸣环保工程有限公司 钱经理 15026870322	苏州振禹环保科技有限公司 13004518984	江苏通用环保集团有限公司 赵经理 13961579905	宜兴泉溪环保设备有限公司 魏经理 13382268160		
13	自冲洗系统电控柜	厂家配套提供	台	1	6000	6000	已含	含在设备里	12000	6000	0	IP65
14	除臭风机电控柜	厂家配套提供	台	2	8500	17000	已含	含在设备里	8500	15000	8500	IP65
15	除臭设备电控柜	厂家配套提供	台	1	15000	15000	已含	含在设备里	22000	15000	0	IP65
16	不锈钢材质电缆桥架	BxH=400x200, 槽式, 加盖	米	200	389	77800	398	389	400	417	333.6	含弯通及安装附件
17	PLC装置	含各类必要的PLC模块	套	1	50000	50000	119469	97345	98500	50000	97922	
18	工业级交换机	8口以太网交换机 POE	套	1	10619	10619	11327	10619	11000	12000	2500	
19	硬盘录像机	8路	套	1	9912	9912	9912	10619	10780	12000	2565	
20	8T硬盘		块	2							1200	
21	触摸屏	7寸, 与PLC配套	套	1	1327	1327	1327	含在设备里	3200	8000	1327	
22	UPS电源	AC220V, 1.5KW, 0.5h	套	1	7522	7522	8672	7522	8000	8500	7522	
23	5G路由器	带天线	套	1	4867	4867	5133	4867	5000	5000	2000	
24	高清红外一体化枪型摄像机	建议参数500万像素, 定焦2.8-22mm 1080P	套	3	2036	6108	2212	2036	2380	2100	600	
25	高清红外一体化球型摄像机	建议参数700万像素40X光学变焦, 15~20X数字变焦 1080P	套	4	3876	15504	4248	3876	4200	4500	1300	
26	超声波液位计	0-15m, 分体式, 4~20mA	台	1	17000	17000	17522	17256	17800	17000	10619.47	
27	超声波液位差计	0-15m, 分体式, 4~20mA	台	2	19000	38000	20796	19380	19800	19000	10619.47	
28	电磁流量计	DN1000	台	1	75221	75221	75221	75221	77500	76000	75221	
29	电磁流量计	DN600	台	2	57522	115044	60177	57522	58000	58000	57522	
30	智能式压力变送器	0~2bar, 一体式, 4-20mA	台	2	4248	8496	4248	4292	4500	5000	3097	

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表



项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)					立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司					项目主管部门					
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 主材单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)				项目单位选定小组意见, 主材单价(元)	备注
31	硫化氢检测仪	0~100ppm, 4~20mA	台	2	39823	79646	41150	39823	40350	45000	39823	
32	在线COD分析仪	0-50mg/L, 4~20mA	台	1	150000	150000	175221	169026	170000	150000	150000	
33	在线氨氮分析仪	0~30mg/L, 4~20mA	台	1	140000	140000	154867	146726	155000	140000	67160	
34	DJYPVP-300/500V	1x(2x1.0)B	m	630	5.8	3654	6.37	5.80	6.20	6.10	3.25	
35	GYTS 50/125 μm	多模4芯	m	580	5.5	3190	6.37	5.50	5.80	5.70	3.03	
36	DJYPVP-300/500V	2x(2x1.0)B	m	390	17.2	6708	17.67	17.20	17.50	18.20	3.25	
37	控制电缆	KVVP-5*1.5	m	120	7.469	896.28	2023年厦门市建设工程材料市场综合价格 6.79*1.1=7.469元/米				7.469	
38	控制电缆	KVVP-8*1.5	m	80	16.302	1304.16	2023年厦门市建设工程材料市场综合价格 14.82*1.1=16.302元/米				16.302	
39	控制电缆	KVVP-10*1.5	m	195	16.632	3243.24	2023年厦门市建设工程材料市场综合价格 15.12*1.1=16.632元/米				16.632	
40	控制电缆	KVVP-12*1.5	m	200	17.622	3524.4	2023年厦门市建设工程材料市场综合价格 16.02*1.1=17.622元/米				17.622	
41	控制电缆	KYJVP-8*1.5	m	20	16.302	326.04	2023年厦门市建设工程材料市场综合价格 14.82*1.1=16.302元/米				16.302	
42	控制电缆	KYJV-3*2.5	m	1500	6.73	10095	2023年厦门市建设工程材料市场综合价格 6.73元/米				6.73	

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程（工艺设备采购项目）				立项批复文号						
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司				项目主管部门						
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价，主材单价（元）	合计（元）	单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据）				项目单位选定小组意见，主材单价（元）	备注
							上海组响环保工程有限公司 钱经理 15026870322	苏州振禹环保科技有限公司 13004518984	江苏通用环保集团有限公司 赵经理 13961579905	宜兴泉溪环保设备有限公司 魏经理 13382268160		
	专家签署意见					年 月 日						
	签署意见					 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日						




注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表 (单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目 基本 情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)					立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司					项目主管部门					
选用 定价 情况	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位 询价,主材价 (元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)				项目单位选定小组 意见,主材价(元)	备注
							上海组响环保 工程有限公司 钱经理 15026870322	苏州振禹环保科 技有限公司 13004518984	江苏通用环保集 团有限公司 赵 经理 13961579905	宜兴泉溪环保 设备有限公司 魏经理 13382268160		
1	潜污泵	Q=1200m ³ /h, H=10m, P=45kW 铸铁	台	3	243500	730500.00	252212.00	246460.00	243500.00	250000.00	243500.00	
2	生物土壤滤池除臭系统	Q=24000m ³ /h, 滤池有效面积289m ² , 有效深度1.5m, 停留时间 不少于40s	套	1	1326800	1326800.00	1415929.00	1328534.00	1326800.00	1430000.00	1290534.00	
专家签署意见												
签署意见		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 徐 旺 印 </div> <div style="text-align: right;">  <p>(内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日</p> </div> </div>										


注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可提供必要性和技术性认证。

龙岩市本级财政投资项目缺项材料选用定价审批表
(单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)						立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司						项目主管部门					
选用定价情况	序号	材料名称	项目单位意见					项目主管部门审查意见					
			主要规格参数、建议品牌	单位	数量	不含税主材价(元)	金额(元)	技术性、必要性、经济性分析	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
	1	潜污泵	Q=1200m ³ /h, H=10m, P=45kW 铸铁	台	3	243500.00	730500.00						
	2	生物土壤滤池除臭系统	Q=24000m ³ /h, 滤池有效面积289m ² , 有效深度1.5m, 停留时间不少于40s	套	1	1290534.00	1290534.00						
	合计						2021034.00						
专家签署意见								年 月 日					
签署意见													
		(内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日						(内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日					



注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
(单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)						立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司						项目主管部门					
选用定价情况	序号	材料名称	项目单位意见					项目主管部门审查意见					
			主要规格参数、建议品牌	单位	数量	不含税主材价(元)	金额(元)	技术性、必要性、经济性分析	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
	1	潜污泵	Q=1200m ³ /h, H=10m, P=45kW 铸铁	台	3	243500.00	730500.00						
	2	生物土壤滤池除臭系统	Q=24000m ³ /h, 滤池有效面积289m ² , 有效深度1.5m, 停留时间不少于40s	套	1	1290534.00	1290534.00						
	合计						2021034.00						
专家签署意见		 年 月 日											
签署意见		 (内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日					 (内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日						



注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	东兴公园地下调蓄池及节点提升改造工程				立项批复文号						
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司				项目主管部门						
序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价, 含安装及附件等全费用综合单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)				项目单位选定小组意见, 含安装及附件等全费用综合单价(元)	备注
							上海组响环保工程有限公司 钱经理 15026870322	苏州振禹环保科技有限公司 13004518984	江苏通用环保集团有限公司 赵经理 13961579905	宜兴泉溪环保设备有限公司 魏经理 13382268160		
1	钢直梯及护笼	SS304	套	2	11800	23600	12800.00	12000	11800	13600	11800	详15J401-D17
2	粗格栅	B=1800, b=20, P=2.2kw, α=60 SS304	套	2	149800	299600	150000.00	149800	155000	165000	119840	
3	门式自冲洗系统	门宽度:2800mm, 高:400mm, P=0.55kW	套	4	493000	1972000	520000.00	500000	515000	493000	394400	门式冲洗系统备注改下成套设备, 配浮球开关液压回路、潜水冲砂器、管件、电-液控制柜等
4	气体、气压检测装置		套	1	46900	46900	48000.00	47433	49500	46900	20000	检测硫化氢、氨气等有毒有害气体浓度及池内气压
5	专用维护工具		台	1	0	0	500.00	0	500	30000	0	
6	仪表及自控系统防雷		套	1	5752	5752	9500.00	5752	6000	5800	0	
7	PLC接线编程		项	1	30000	30000	40000.00	30973	32000	30000	30000	
8	便携式计算机		台	1	38000	38000	42600.00	38495	39500	38000	26000	配套A3彩色复合机、带双层纸盒、双面打印、双面输稿器、网络、每分钟≥26页
9	水质自动采样器		台	1	13275	13275	15000.00	13275	13850	16000	13275	
10	移动式热成像仪		台	1	196800	196800	225800.00	196800	200000	210000	196800	用于箱式变电站设备巡检
专家签署意见												
签署意见		  单位负责人(签字、加盖单位公章) 年 月 日										



注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
(单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)					立项批复文号						
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司					项目主管部门						
选用定价情况	项目单位意见						项目主管部门审查意见						
	序号	材料名称	主要规格参数、建议品牌	单位	数量	含安装及附件等全费用综合单价(元)	金额(元)	技术性、必要性、经济性分析	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
	1	粗格栅	B=1800, b=20, P=2.2kw, α=60 SS304	套	2	119840.00	239680.00						
	2	门式自冲洗系统	门宽度:2800mm, 高:400mm, P=0.55kW	套	4	394400.00	1577600.00						
	合计						1817280.00						
专家签署意见								年 月 日					
签署意见								(内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日					



注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
(单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)						立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司						项目主管部门					
选用定价情况	项目单位意见						项目主管部门审查意见						
	序号	材料名称	主要规格参数、建议品牌	单位	数量	含安装及附件等全费用综合单价(元)	金额(元)	技术性、必要性、经济性分析	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
	1	粗格栅	B=1800, b=20, P=2.2kw, α=60 SS304	套	2	119840.00	239680.00						
	2	门式自冲洗系统	门宽度:2800mm, 高:400mm, P=0.55kW	套	4	394400.00	1577600.00						
	合计						1817280.00						
专家签署意见								年 月 日					
签署意见													
		(内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日						(内容可另附页) 单位负责人: (签字、加盖单位公章) 年 月 日					

注: 不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表 (单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--东新公园地下调蓄池及节点提升改造工程(工艺设备采购项目)					立项批复文号					
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司					项目主管部门					
选用定价情况	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价,含安装及附件等全费用综合单价(元)	合计(元)	单价来源(三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据)				项目单位选定小组意见,含安装及附件等全费用综合单价(元)	备注
							上海纽昀环保工程有限公司 钱经理 15026870322	苏州振禹环保科技有限公司 13004518984	江苏通用环保集团有限公司 赵经理 13961579905	宜兴泉溪环保设备有限公司 魏经理 13382268160		
1	粗格栅	B=1800, b=20, P=2.2kw, α=60 SS304	套	2	149800	299600.00	150000.00	149800.00	155000.00	165000.00	119840.00	
2	门式自冲洗系统	门宽度:2800mm,高:400mm,P=0.55kW	套	4	493000	1972000.00	520000.00	500000.00	515000.00	493000.00	394400.00	
专家签署意见											年 月 日	
签署意见											(内容可另附页) 单位负责人:(签字、加盖单位公章) 年 月 日	



注:不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。